



Recomendações nos relatórios de inspeção elevadores

Núria Batlle to: Joao Machado, joao.pacau, Paulo Ribeiro, Fernando Emidio, Ricardo Esperto, Rui Campos, Rafael Moreira, antoniojhcunha, joaopoucaroupa
Cc: Filipe Duarte, Ana Marques

08-03-2018 14:46

Boa Tarde,

No seguimento de um pedido de alteração de relatório, estando neste momento suspensa a Circular n.º 1/DGEG, deparei-me com um relatório de 2016/02/03 em que apresenta um **ACONSELHAMOS**-na nota de cláusulas.

Relembro que um Organismo de Inspeção como o BV Rinave, **NÃO** pode colocar nem recomendações nem conselhos nem sugestões de melhoria...etc, na nota de cláusulas como uma deficiência/cláusula. Na **Nota de Cláusulas** apenas podemos identificar as deficiências detectadas e *tipificadas* pela DGEG que claramente indicam um incumprimento da instalação face aos requisitos estabelecidos legalmente/pela legislação aplicável.

Qualquer situação que mereça ou até careça de estar identificada no relatório para salvaguardar a nossa actuação nessa instalação, poderá ser colocada no campo de Observações, mas nunca colocando as palavras *recomendamos/acONSELHAMOS/sugerimos*...

Neste caso, poderíamos ter colocado no campo das **Observações**: *A não existência de uma botoneira de manutenção na casa das máquinas (ERO) dificulta a movimentação manual da cabina*, por exemplo, se neste tipo de instalação a legislação não obriga a ter o ERO na casa das máquinas (no caso, Asc. Hidráulico do DL 295/98).

NOTA DE CLAUSULAS

Tipo Deficiência detectada

C2	NÃO FORAM APRESENTADOS, NO ACTO DA INSPECÇÃO, OS DOCUMENTOS INDICADOS NO PONTO 1 DA DA DGEG.
C3	EXISTEM SITUAÇÕES QUE NÃO CUMPREM OS REQUISITOS REGULAMENTARES/REGRAS TÉCNICAS EM VI <u>ACONSELHAMOS</u> - A colocacao de botoneira de manutencao na casa da maquina, (ERO). Moviment muito dificil.

RESULTADO DA INSPECÇÃO- Este Relatório de Inspeção reflecte as constatações do inspector no momento da inspeção, realizada no âmbito do

Reprovado C2-Reparar em 30 dias

É importante que esta questão fique bem clara porque tenho a certeza que ninguém quer colocar em causa a nossa acreditação IPAC para a realização de inspeções periódicas de elevadores.

Grata pela vossa atenção e colaboração.

Cumprimentos,



Núria Batlle
Coordenadora Elevadores Lisboa
Rua Laura Ayres, nº 3
1600-510 Lisboa
T.+ 351 217 100 900
Tlm: +351 917 766 215
nuria.batlle@pt.bureauveritas.com

www.bureauveritas.pt

This message contains confidential information.

To know more, please click on the following link: <http://disclaimer.bureauveritas.com>