

Exmº. Sr.  
Test inspection (27/05) 01  
10 , 10

- Lisboa

Data: 2024-05-29 12:54:43

Processo: PT04757945473

**Assunto: Relatório de Inspeção Periódica**

Na sequência da inspeção periódica realizada tenho o prazer de enviar a V. Exª o Relatório de Inspeção Periódica respeitante ao processo acima referido.

Localização do elevador: 10, 10  
1000-004- Lisboa

Apresentamos os melhores cumprimentos,

Serviços Administrativos  
BUREAU VERITAS RINAVE

Para qualquer assunto relacionado com a presente comunicação, favor utilizar os contactos abaixo.



# RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES : A confirmar



10006  
ISO/IEC 17020  
Inspeção

BUREAU  
VERITAS

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO			
Localização da instalação	10, 10	Relatório nº	LA2024-0486-01-01
Código Postal	1000-004	Instalação nº	
Localidade	Lisboa	Posição n.º	
Concelho	Lisboa	Processo nº	PT04757945473
Proprietário	Test inspection (27/05) 01	Marca ou Fabricante	CTA
Morada	10, 10	Empresa Instaladora	Astic
Código Postal	Lisboa	Empresa de Manutenção	

## TIPO DE EDIFÍCIO

Habitação  
Nº Fogos :

## TIPO DE INSPEÇÃO

Inspeção Periódica

## ASCENSORES E MONTA-CARGAS

Transporte de	Accionamento	Casa das Máquinas	Nº Pessoas	Nº Paragens	Nº Cabos/Correias	Diâmetro/Larg. (mm)
Pessoas	Electromecânico	Sim, Em cima	100	100	/60	95 /
			Carga Nominal(Kg)	Curso (m)	Vel.Nominal/Vel.Nivelção(m/s)	Marcação CE
			60	60	120 /	

## ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES

Velocidade (m/s):	Curso (m):	Desnível (m):	Largura Degraus (mm):
-------------------	------------	---------------	-----------------------

## REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL

Decreto 26591/1936					
--------------------	--	--	--	--	--

## NOTA DE CLAUSULAS

Tipo	Deficiência detectada
C1	Ponto 0.0. A APLICAÇÃO DA EN-81.2 DESTINA-SE ESSENCIALMENTE A FACILITAR UMA MELHORIA NA APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E PARA UM MELHOR ENTENDIMENTO DESTAS, PELAS EMPRESAS DE MANUTENÇÃO DE ASCENSORES..
	terminated
C2	Ponto 0.1.2.2.a - NÃO ESTÃO REUNIDAS AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA PARA OS UTENTES.
C1_1EA	INSTALAÇÃO FOI PARCIALMENTE SUBSTITUIDA E NÃO CUMPRE OS REQUISITOS CONSTANTES NO DECRETO LEI Nº 295/98 DE 22/09.

**RESULTADO DA INSPEÇÃO** - Este Relatório de Inspeção reflecte as constatações do inspector no momento da inspeção, realizada no âmbito do Decreto-Lei nº 320/2002, de 28/12.

**Reprovada C1-Deve permanecer imobilizada**

Caso tenham sido detetadas cláusulas do tipo C2\* as mesmas devem ser regularizadas no prazo de 2 anos após a sua deteção, conforme Despacho n.º 17/2022/DG de 8 de junho de 2022

## Observações

Sem Observações

## Constatações

Sem Constatações

## CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA

Instalação: tipo	A confirmar
n.º	PT04757945473
Emissão: 2024-05-27	Validade:
Requerer Inspeção Periódica até:	

Data da Inspeção  
2024-05-27

Inspector

Shlok Lift Admin

Proprietário (Requerente)

Test inspection (27/05) 01

Empresa Manutenção

## OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO



O Proprietário da instalação é responsável pela utilização, conservação e manutenção da mesma, de acordo com as condições de segurança regulamentares, estabelecidas pelo Decreto-Lei 320/2002 de 28 de Dezembro, em concreto está obrigado a empreender as acções oportunas para que dentro do prazo estabelecido se realizem as correções e reparações indicadas neste relatório de inspeção.

#### **EM RELAÇÃO AO NÍVEL DAS DEFICIÊNCIAS INDICADAS NO RELATÓRIO**

Elevador Aprovado: Não foram detetadas deficiências na instalação, no decorrer da inspeção.

Elevador Aprovado com cláusulas C3: foram detetadas cláusulas tipo C3, correspondem a situações que não apresentam um risco directo para a segurança de pessoas e bens, cuja resolução deve ser verificada na inspeção periódica seguinte.

Elevador Aprovado com cláusulas C2\*: foram detectadas cláusulas tipo C2\*, correspondem a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações. A remoção destas não conformidades deve ser executada no prazo máximo de 2 anos após a sua deteção, conforme **Despacho n.º 17/2022/DG de 8 de junho de 2022**.

Elevador Reprovado: foram detetadas cláusulas tipo C2, correspondem a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas dão lugar a uma reinspeção.

Elevador Reprovado com Imobilização: foram detetadas cláusulas tipo C1, correspondem a situações de elevado risco para a segurança de pessoas e bens, cuja resolução deve ser imediata. Estas cláusulas dão lugar à imobilização das instalações.

Classificação das Cláusulas de acordo com o grau de perigosidade para a segurança de pessoas e bens. Fonte: DIRECÇÃO GERAL ENERGIA E GEOLOGIA. ORIENTAÇÕES PARA APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS. 02/12/2005 e ORIENTAÇÃO para aplicação do Despacho n.º 17/2022/DG de 8 de junho de 2022.