



RELATÓRIO / DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE SERVIÇO PARTICULAR

(emitido nos termos do disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto)

A EIIEI a que respeita
esta Declaração de
Inspeção atua sob
atuação provisória

**BUREAU
VERITAS**

Processo n.º	---	Instalação aprovada, sem deficiências	
Pedido n.º			
DI n.º	LA2024-0030-01-01		
Tipo de ato:	Inspeção	Alimentação do PCVE (quando aplicável):	A partir de rede particular

1. ENTIDADES			
1.1	Entidade Exploradora da instalação elétrica (IE)		
Nome:	Priya	NIF/NIPC:	187284200
Telefone:	7011858440	Email:	bhagavathypriya.g@shloklabs.com
1.2	Técnico responsável pela exploração		
			a título individual, nos termos do art.º 15.º do DL96/2017
Nome:	-----	NIF/NIPC:	-----
Telefone:	-----	Email:	-----
1.3	Técnico responsável pelo projeto		
			(preencher se aplicável, nos termos do art.º 5.º do DL96/2017)
Nome:	sabari	NIF/NIPC:	-----
Telefone:	-----	Email:	-----
1.4	Entidade Instaladora (EI)		
Nome EI:	Test Empresa	Alvará/certificado IMPIC n.º:	24423
TRex:	-----	NIF/NIPC:	5177563969
Telefone:	-----	Email:	lavanya.g@shloklabs.com
1.5	Entidade Inspectora (EIIEI)		
Nome EIIEI:	BUREAU VERITAS RINAVE, SOC. UNIPessoal, LDA.	NIPC:	502 054 883
Telefone:	+351 217 100 900 (Chamada para a rede fixa nacional)	Email:	eletricas@bureauveritas.com
Inspeção:	Shlok Lift Inspector	N.º inspetor:	

2. INSTALAÇÃO ELÉTRICA				Tipo: C	
2.1	Localização				
Lugar/Ru:	Rua N.ª S.ª de Fátima, 18 - Carnide, 64	Coordenadas GPS:	39.912165, -8.631433		
Freguesia:	Pombal	Concelho:	Pombal	Distrito:	Leiria
2.2	Caracterização da IE				
Classificação da instalação:	Edifícios hospitalares	Instalação:	Existente		
Tipo de utilização individual:	Hospital	Projeto:	Carece		
NIP:	12098193	CPE:	PT0002000201290299XY	Potência a certificar (kVA):	3.86
Entrada:	Mono	Nível tensão (V):	230	Andar:	RC
				Fração:	SC
Descrição:	-----				
2.3	Caracterização do PCVE			(quando aplicável)	
PCVE inserido em:	-----	CPE alimenta:	apenas PCVE		
Tipo de acesso:	-----	Integrado na Mobi.E:	-----		
2.3.1	Lista dos PC (equipamento dotado de pontos de conexão)				

3. INSPEÇÃO				(conforme seção 61.1 das RTIEBT)
3.1	Inspeção visual			(conforme seção 611 das RTIEBT)
3.2	Ensaios efetuados			(conforme seção 612 das RTIEBT)
Continuidade condutores proteção:	Conforme	Resistência do eletrodo de terra (Ω):	4	
Resistência de isolamento (MΩ):	-----	Proteção diferencial (mA):	23	
Separação de circuitos (MΩ):	fd	Outros:	-----	
3.3	Observações gerais			
Sem Observações				
3.4	Lista de deficiências da instalação			
3.5	Conclusões			
Data do ato:	2024/02/29	Instalação aprovada, sem deficiências		



BUREAU
VERITAS

A EIIEI a que respeita
esta Declaração de
Inspeção atua sob
atuação provisória

Foi verificado na instalação elétrica.
2024/02/29

Shlok Lift Inspector, Inspetor da EIIEI

Declaro que a informação apresentada caracteriza o que foi verificado na
instalação elétrica.
2024/02/29

Diretor-técnico da EIIEI

EM RELAÇÃO AO TIPO DA DEFICIÊNCIA INDICADA NO RELATÓRIO

Instalação aprovada, sem deficiências: não foram detetadas deficiências na instalação, no decorrer da inspeção.

Instalação aprovada, com deficiências NG-2: foram detetadas deficiências não graves do tipo 2, que correspondem a situações que não constituem perigo grave e iminente. A instalação elétrica apresenta uma anomalia cuja correção é aconselhável quando for feita uma intervenção na instalação.

Instalação aprovada, com deficiências NG-1: foram detetadas deficiências não graves do tipo 1, que correspondem a situações que não constituem perigo grave e iminente. A instalação elétrica apresenta uma anomalia cuja gravidade não impede o fornecimento ou a interrupção do fornecimento de eletricidade, mas obriga à sua reparação **no prazo máximo de 60 dias**, após o qual caduca a Declaração de Inspeção, DI. A menção de deficiências não graves do tipo NG-1 implica a emissão de nova declaração de inspeção que não mencione tais deficiências.

Instalação reprovada (apresenta deficiências G): foram detetadas deficiências graves, que constituem perigo grave e imediato para a segurança de pessoas, animais e bens e impedem que se estabeleça o fornecimento de energia elétrica ou obrigam a que o mesmo seja imediatamente interrompido. A menção de deficiências graves (do tipo G) implica a emissão de nova declaração de inspeção que não mencione tais deficiências.

Lista de deficiências a que ficam sujeitas as instalações elétricas do TIPO C, classificadas de acordo com o risco associado, quer para efeitos de segurança de pessoas animais e bens, quer para o abastecimento de energia pela rede elétrica de serviço particular (RESP), nos termos do art.º 10.º do DL 96/2017, publicada no **Despacho n.º 4 de 2018/01/16 pela DGEG**.