



RELATÓRIO / DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE SERVIÇO PARTICULAR

(emitido nos termos do disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto)

A EIIEI a que respeita
esta Declaração de
Inspeção atua sob
atuação provisória

**BUREAU
VERITAS**

Processo n.º	---	Instalação aprovada, sem deficiências	
Pedido n.º			
DI n.º	LA2024-0043-01-01		
Tipo de ato:	Inspeção	Alimentação do PCVE (quando aplicável):	Diretamente da rede pública

1. ENTIDADES			
1.1	Entidade Exploradora da instalação elétrica (IE)		
Nome: Test Entity K070201		NIF/NIPC: -----	
Telefone: -----		Email: kiruthika.d@shlokylabs.com	
1.2	Técnico responsável pela exploração		a título individual, nos termos do art.º 15.º do DL96/2017
Nome: Electrical		NIF/NIPC: -----	
Telefone: -----		Email: -----	
		Nº DGEG: -----	
1.3	Técnico responsável pelo projeto		
		<i>(preencher se aplicável, nos termos do art.º 5.º do DL96/2017)</i>	
Nome: PI		NIF/NIPC: -----	
Telefone: -----		Email: -----	
		Nº DGEG: -----	
1.4	Entidade Instaladora (EI)		
Nome EI: Electrical Maintenance Company		Alvará/certificado IMPIC n.º: 24423	
TRexe: -----		NIF/NIPC: -----	
Telefone: -----		Email: -----	
		Nº DGEG: -----	
1.5	Entidade Inspectora (EIIEI)		
Nome EIIEI: BUREAU VERITAS RINAVE, SOC. UNIPessoal, LDA.		NIPC: 502 054 883	
Telefone: +351 217 100 900 (Chamada para a rede fixa nacional)		Email: eletricas@bureauveritas.com	
		Nº DGEG: -----	
Inspetor: Shlok Lift Inspector		Nº inspetor: -----	

2. INSTALAÇÃO ELÉTRICA				Tipo: C		
2.1	Localização					
Lugar/Ru: Mapel Street, 60			Coordenadas GPS: 76, 87			
Freguesia: Porto			Concelho: Porto		Distrito: Porto	
2.2	Caracterização da IE					
Classificação da instalação: Edifícios escolares			Instalação: Nova			
Tipo de utilização individual: Adegas			Projeto: Carece			
NIP: 508765987		CPE: PT2024070200000000AS		Potência a certificar (kVA): 34.00		
Entrada: Mono		Nível tensão (V): 230		Andar: 6	Fração: A	
Descrição: -----						
2.3	Caracterização do PCVE <i>(quando aplicável)</i>					
PCVE inserido em: local privado			CPE alimenta: apenas PCVE			
Tipo de acesso: acesso público			Integrado na Mobi.E: -----			
2.3.1	Lista dos PC (equipamento dotado de pontos de conexão)					
N.º do PC	Modelo do PC		Qt. Saídas AC	Potência /saída AC (kVA)	Qt. Saídas DC	Potência /saída DC (kVA)
02	03		04	05	06	07
12	13		14	15	16	17
						08
						18

3. INSPEÇÃO		<i>(conforme seção 61.1 das RTIEBT)</i>
3.1	Inspeção visual	<i>(conforme seção 611 das RTIEBT)</i>
3.2	Ensaios efetuados	<i>(conforme seção 612 das RTIEBT)</i>
Continuidade condutores proteção: Conforme		Resistência do eletrodo de terra (Ω): 16
Resistência de isolamento (MΩ): -----		Proteção diferencial (mA): -----
Separação de circuitos (MΩ): 15		Outros: -----
3.3	Observações gerais	
Sem Observações		



**BUREAU
VERITAS**

**A EIIEI a que respeita
esta Declaração de
Inspeção atua sob
atuação provisória**

3.4	Lista de deficiências da instalação
3.5	Conclusões
Data do ato: 2024/07/02	Instalação aprovada, sem deficiências

Foi verificado na instalação elétrica.
2024/07/02

Shlok Lift Inspector, Inspetor da EIIEI

Declaro que a informação apresentada caracteriza o que foi verificado na instalação elétrica.
2024/07/02

Diretor-técnico da EIIEI

EM RELAÇÃO AO TIPO DA DEFICIÊNCIA INDICADA NO RELATÓRIO

Instalação aprovada, sem deficiências: não foram detetadas deficiências na instalação, no decorrer da inspeção.

Instalação aprovada, com deficiências NG-2: foram detetadas deficiências não graves do tipo 2, que correspondem a situações que não constituem perigo grave e iminente. A instalação elétrica apresenta uma anomalia cuja correção é aconselhável quando for feita uma intervenção na instalação.

Instalação aprovada, com deficiências NG-1: foram detetadas deficiências não graves do tipo 1, que correspondem a situações que não constituem perigo grave e iminente. A instalação elétrica apresenta uma anomalia cuja gravidade não impede o fornecimento ou a interrupção do fornecimento de eletricidade, mas obriga à sua reparação **no prazo máximo de 60 dias**, após o qual caduca a Declaração de Inspeção, DI. A menção de deficiências não graves do tipo NG-1 implica a emissão de nova declaração de inspeção que não mencione tais deficiências.

Instalação reprovada (apresenta deficiências G): foram detetadas deficiências graves, que constituem perigo grave e imediato para a segurança de pessoas, animais e bens e impedem que se estabeleça o fornecimento de energia elétrica ou obrigam a que o mesmo seja imediatamente interrompido. A menção de deficiências graves (do tipo G) implica a emissão de nova declaração de inspeção que não mencione tais deficiências.

Lista de deficiências a que ficam sujeitas as instalações elétricas do TIPO C, classificadas de acordo com o risco associado, quer para efeitos de segurança de pessoas animais e bens, quer para o abastecimento de energia pela rede elétrica de serviço particular (RESP), nos termos do art.º 10.º do DL 96/2017, publicada no **Despacho n.º 4 de 2018/01/16** pela DGEG.